



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ПРЕДПИСАНИЕ № Б8/05-2553

об устранении нарушений требований безопасности в электроэнергетике

" 18 " января 2013 г. по адресу:

п. Чернянка ул. Революции, 22
(место проведения проверки)

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № Б8/05-16 от 09.01.2013г. «О проведении плановой/внеплановой выездной проверки» с 15.01.2013 г. (10.00) по 18.01.2013 г. (16.30) была проведена плановой/внеплановой выездная проверка с целью проверки соблюдения требований промышленной безопасности в отношении

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов
адрес юридического лица: Белгородская область, п. Чернянка ул. Революции, 22

Директор Цуканова Елена Геннадьевна

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

11.01.2013г., 14ч 30 мин.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), полные, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверок с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Киселенко Анатолий Федорович

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовали:
Цуканова Елена Геннадьевна

директор школы

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка соблюдения требований безопасности в электроэнергетике.

Сведения о результатах плановой (внеплановой) выездной проверки соблюдения требований промышленной безопасности: при проведении проверки в МБОУ Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов выявлено 3 (три) нарушения обязательных требований безопасности в электроэнергетике

На основании акта-проверки от 18.01.2013 года № Б8/05-16, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) Я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора Киселенко Анатолий Федорович

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу - МБОУ Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов (РФ, Белгородская область, п. Чернянка ул. Революции, 22) и его законному представителю – директору МБОУ Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов Цукановой Елене Геннадьевне организовать устранение выявленных нарушений:

п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не	Срок устранения нарушения

	2	3	4
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов, прошедший проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.	Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей. Утверждено Минэнерго России №6 от 13.01.03г. Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г. (далее ПТЭЭП) ПТЭЭП п.1.2.3 п.1.2.7 п.1.4.20	30.01.13г.
2.	Электротехнический персонал предприятия не прошел очередную проверку знаний.	ПТЭЭП п.1.4.20	18.02.13г.
3	Отсутствует защита кабеля от механических повреждений (розетки школьной мастерской).	Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ) ПУЭ п.4.2.130	30.01.13г.

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **18.02.2013г.** направить уведомление зам. руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Колодезному В.А. об исполнении данного предписания по адресу 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18.

К уведомлению приложить следующие документы

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Предписание от «18» января 2013г. №Б8/05-16 составлено на 2 страницах в 2 экземплярах.

Для подтверждения выполнения предписания представить следующие сведения:

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки:
в втором квартале 2013г.
(квартал, месяц)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует/заполняется при проведении выездной проверки:


(подпись ответственного)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Предписание получил(а), с содержанием ознакомлен(а):

Директор
(должность, руководитель организации)


(подпись)


Цуканова Е.Г.
(расшифровка подписи)

18 января 2013 г.
(дата)

Пометка об отказе получения предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)

Подписи лиц, проводивших проверку:


(расшифровка подписи)
Кисельнико А.Ф.
Государственный инспектор
отдела государственного
энергетического надзора и надзора
за ГТС области Липовской области
Ростехнадзора